

岳阳县发展和改革局文件

岳县发改〔2024〕84号

关于岳阳县县城污水处理厂提标改造及管网延伸工程可行性研究报告的批复

岳阳县住房和城乡建设局服务中心：

你单位报来《关于批准岳阳县县城污水处理厂提标改造及管网延伸工程可行性研究报告的请示》及相关附件收悉。经研究，现批复如下：

一、为深入推进城市基础设施建设，进一步改善人居环境，完善城市功能，提升城区安居条件和生活品质，根据《岳阳县政府投资项目管理办法》，同意实施岳阳县县城污水处理厂提标改造及管网延伸工程。

二、该项目位于岳阳县荣家湾镇，主要建设内容及规模为：项目扩容后由原先 5000t/d 提升至 10000t/d，改建排污口 1 处。新建 DN1000-DN1500 污水收集主管 8.5km、DN600-DN800 污水收集支管 35.1km，主干道横路顶管 1.2km，污水检查井 978 座，主干道拆除恢复部分道路、人行道等基础设施，并购置相关设备。污水经过处理后，可达到《城镇污水处理厂污染物排放标

准》（GB18918-2002）一级 A 标准。

三、项目单位：岳阳县住房和城乡建设项目服务中心，主要职责是负责该项目的建设和管理。

四、项目投资估算及资金来源：总投资为 13108 万元，其中：工程费用 11082.28 万元，工程建设其他费用 834.08 万元，预备费 1191.64 万元。资金来源为：上级资金 9175 万元，县本级统筹资金 3933 万元。请按《岳阳县政府投资项目管理办法》等有关规定严格控制项目投资。

五、本项目勘察、设计、施工、监理、重要设备及材料购置、安装等，达到招标限额以上的依法实行委托公开招标，请根据有关法律法规规定委托相应的招标代理机构办理招标事宜。

六、项目建筑、电气、暖通等，要按国家有关节能法律法规及节能审查要求，绿色建筑和装配式建筑按国家、省有关规定执行，在初步设计阶段进一步完善。请根据有关规定及本批复要求，严格按限额设计原则抓紧组织开展项目初步设计，并报我局审批工程建设总投资概算。

七、本项目建设工期 24 个月，请切实加强项目工期管理，确保项目按期按质竣工投用。如不能按期按质竣工投用，须在工期届满后 30 日内向我局做出书面说明，并提出整改措施。

八、贯彻落实《国务院办公厅转发国家发展改革委关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收工作方案的通知》（国办函〔2022〕58 号）文件精神，在项目实施过程中积极组织吸纳当地群众务工就业增收。

九、根据国家和省有关规定，本项目不得搭车建设或变相

建设办公用房等楼堂馆所，不得改变业务技术用房用途，不得搞任何形式集资或摊派，不得违法违规举借债务，不得由施工单位垫资建设，严禁挪用各类专项资金。

十、根据有关规定，请你单位通过“湖南省固定资产投资项目在线审批监管平台”，如实报送项目开工建设、建设进度、竣工投用等基本信息，其中项目开工前按季报送进展情况；项目开工后至竣工投用止，按月报送进展情况。我局将采取在线监测、现场核查等方式，加强对项目实施的事中、事后监管，依法处理有关违法违规行为。

十一、本审批文件有效期为2年，自发布之日起计算，在审批文件有效期内未开工建设项目的，应在审批文件有效期届满30日前向我局申请延期。项目在审批文件有效期内未开工建设也未申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，本审批文件自动失效。

请据此开展相关工作，严格控制建设规模 and 标准，进一步优化细化建设方案，切实加强工程质量和安全管理。

岳阳县发展和改革局

2024年3月25日

抄送：市发改委，县政府，县纪（监）委；

自然资源局，住建局，生态环境分局，财政局，审计局。

岳阳县发展和改革局办公室

2024年3月25日印发
